

Wartungstipps für Trinkwasseranlagen



Ein Service der Initiative Kupfer



WARTUNGSTIPPS FÜR TRINKWASSERANLAGEN EIN SERVICE IHRES INSTALLATEURS

IHR TRINKWASSER - EIN KOSTBARES GUT

Einwandfreies Trinkwasser ist für Viele eine Selbstverständlichkeit. Es wird zentral in jeden Haushalt geliefert und gelangt über die Trinkwasser-Installation an alle Entnahmestellen. Dort verwenden wir es zur Zubereitung von Speisen und Getränken.

Doch einwandfreies Trinkwasser ist eine Kostbarkeit, die sorgfältig behandelt werden muss. Nur Wenigen ist bekannt, dass Trinkwasser unter ungünstigen Bedingungen verderben kann. Diese Veränderungen treten nicht im Verteilungsnetz, sondern nur in der Hausinstallation auf und können ohne Hilfsmittel meist nicht wahrgenommen werden.

Um nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit zu verhindern, ist vor allem eine regelmäßige Wasserentnahme an allen Entnahmestellen sowie die regelmäßige Inspektion und Wartung der Anlagenkomponenten (z. B. Filter, Absperrarmaturen, Warmwasserspeicher) notwendig und durch DIN-Normen vorgeschrieben.

Ihr Installateur berät Sie gern, wie Sie diesen Pflichten gemäß Regelwerk und deutscher Trinkwasserverordnung nachkommen können. Er weiß, welche Arbeiten Sie selbst ausführen dürfen und welche nicht.

Tun Sie etwas für Ihr Trinkwasser!
Vertrauen Sie Ihrem Installateur ...

Ihr Installateur – Garant für ein einwandfreies Trinkwasser.

INSPEKTIONS- UND WARTUNGSUMFANG FÜR TRINKWASSERANLAGEN NACH DIN 1988-8

| Nr. | Anlagenteil, Apparat | Inspektion | | | Wartung | | |
|-----|---|------------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|
| | | monatlich | jährlich | Durchführung | monatlich | jährlich | Durchführung |
| 1 | Freier Auslauf | | 1 | o x | | | |
| 2 | Rohrunterbrecher | | 1 | o x | | | |
| 3 | Rohrtrenner, EA 2 u. EA 3 | 6 | | o x | | | |
| 4 | Rohrtrenner, EA 1 | | 1 | o x | | | |
| 5 | Rückflussverhinderer | | 1 | o x | | | |
| 6 | Rohrbelüfter | | 5 | o x | | | |
| 7 | Sicherheitsventil | 6 | | o x | | 1 | x |
| 8 | Druckminderer | | 1 | o x | | | x |
| 9 | Druckerhöhungsanlage | | 1 | x | | | x |
| 10 | Filter, rückspülbar | 2 | | o x | 2 | | o x |
| 11 | Filter, nicht rückspülbar | 2 | | o x | 6* | | o x |
| 12 | Dosiergerät | 6 | | o x | | 1 | x |
| 13 | Enthärtungsanlage | 2 | | o x | 6 | 1 | x |
| 14 | Trinkwassererwärmer | | 1 | x | | | x |
| 15 | Wasserbehandlung, physikalisch | H | H | x | | | |
| 16 | Löschwasserversorgung und Brandschutzeinrichtungen | 1 | | o x | | | |
| | | 6 | | o x | | | |
| 17 | Rohrleitungen | | 1 | x | | | |
| 18 | Kaltwasserzähler | 1 | | o | | 8 | x |
| 19 | Warmwasserzähler | 1 | | o | | 5 | x |
| 20 | Weitere Apparate/ Anlagenteile | H | H | x | H | H | x |

Die Zahlenangaben in den Spalten „monatlich“ und „jährlich“ bedeuten Zeitintervalle, z. B. 6 = alle 6 Monate.
Die Angabe „H“ bedeutet nach Herstellerangaben.

Durchführung:

o = Betreiber, x = Installationsunternehmen, Wasserversorgungsunternehmen, Hersteller

* = bei Gemeinschaftsanlagen

Ihr Fachbetrieb für Service-, Wartungs- und
Installationsarbeiten